

г. Екатеринбург
ОАО «Торгмаш»

Дата: 23 июня 2013 г.

АКТ

приёмки узла учёта электрической энергии

Комиссия в составе: главного энергетика ОАО «Торгмаш» - И.Б. Вохминцева
электромонтера - _____ . и представителя от

Потребителя ООО «ТЭК», офисное здание ул. Основинская, 8

в лице гл. инженера ООО «ТЭК» Вохминцева И.Б.

составили настоящий АКТ в том что, произведена приёмка расчётного узла учёта электрической энергии Потребителя:

Электросчётчик ввод №1 № 0812120921 гос. поверка: 28.12.2012 года

Электросчётчик ввод №2 № 0812120797 гос. поверка: 28,12.2012 года

Тип счётчиков: СЭТ-4ТМ.02М

показания на начало месяца ввод №1 00022,37

показания на начало месяца ввод №2 00026,67

Трансформаторы тока, тип: ТТИ Кт = 60

Ввод №1: № 225650 № 225649 № 225634

Ввод №1: № 225651 № 225640 № 225661

Место установки: РУ-0,4 РП-543 ввод №1 секция 1, яч. 4, ф. 15

РУ-0,4 РП-543 ввод №2 секция 2, яч. 6, ф. 23

Пломба наложена да

Замечания: нет

Показания старых счётчиков: ввод №1 0606,959 ; ввод №2 Error (неисправен)

Гл. энергетик ОАО «Торгмаш»:



И.Б. Вохминцев