

АКТ
ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии Потребителя
ООО «Территориально-Энергетическая компания»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ул. Основинская, 8

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: тепловой узел учёта выполнен в соответствии с проектом

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (или не допускается) в
эксплуатацию с "01" сентября 2013 г. по "13" ноября 2017 г. в следующем
составе оборудования:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	508426	- м ³	Подающий трубопровод (корпус прибора)
2	Преобразователь расхода «МастерФлоу»	509540	- м ³	Обратный Трубопровод (корпус прибора)
3	Комплект термометров КСТВ-01	11734	-	Подающий/ Обратный Трубопроводы
4	Тепловычислитель «Эльф»	55793312	- Гкал	Шкаф приборный (корпус прибора)

Представитель энергоснабжающей организации ОАО «Торгмаш» гл. энергетик И.Б. Вохминцев

Подпись  Вохминцев И.Б..

Ответственный представитель потребителя :

Директор ООО «ТЭК» А.В. Ващук

(должность, фамилия)

Подпись  Ващук А.В.

