

**ПОКАЗАНИЯ приборов учета
потребленных ресурсов здания ул. Маяковского, 25А
за ОКТЯБРЬ 2024г.**

№ п/п	Наименование ресурса	Тип (марка) учета	№ учета	Показания		Разница	Коэффициент трансформации	Кол-во	Примечание
				конец месяца	начало месяца				
1	Электроэнергия								
	Ввод № 1		807091491	5491.00	5491.00	0	1200	0	
	Ввод № 2		810090076	11995.00	11791.00	204	1200	244800	
	в т.ч. Кафе								
			04853833	30415.00	30200.00	215	40	8600	
			04853850	35110.00	34800.00	310	40	12400	
	в т.ч. Основинская, 10 ввод ВН 1		1104180369	21910.00	21485.00	425	400	170000	
	в т.ч. Основинская, 10 ввод ВН 2		1104180836	686.00	675.00	11	400	4400	
	в т.ч. Основинская, 10 ввод ВН 2 (конт. Учет)							-2800	
	в т.ч. ИП Мингалева (арендатор)			28945.00	28550.00	395.00	20	7900	
	Всего Электроэнергия без субабонентов							44300	кВт*ч
2	Активная Мощность электрическая							70,16	кВт
3	Вода						- Вычет / + Доб	470	м3
	Замена учета 10.08.2023	Пульсар М 32	8196366-23	5900	5430	470	0	0	
	в т.ч. Кафе новый учет с 18.12.2020	СГВ-20	42520300	9315	9085	230	0	230	
	в т.ч. 1 эт (Бывшая "Брусника")	СГВ-15	22855325 2015	20.00	20.00	0		0	
	Вода без Кафе и Маркета							240	
	в т.ч. 3 эт.	СГВ-15	30506821 2013	2381	2362	19		19	
	в т.ч. 5 эт.	СГВ-20	10347752 2011	3960	3939	21		21	
	в т.ч. 8 эт.	ВСК М90-20	028197 2011	2189	2168	21		21	
	Вода без Кафе, Маркета и 3, 5, 8 эт.							179	
4	Тепловая энергия с 25.09.22 по 31.10.22	Эльф-03п	36563312	суточный отчет		91,380		91,380	Гкал
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 1	Эльф-04п	93633311	209,943	209,943	0,000		0,000	
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 2			201,868	201,868	0,000		0,000	
	Тепловая энергия без ПВ Кафе							91,380	Гкал
	Тепловая энергия без кафе							80,443	Гкал

Составил

Заместитель Директора ООО УК "Основа-Центр"

Сорокин В.Н.