

**ПОКАЗАНИЯ приборов учета**  
**потребленных ресурсов здания ул. Основинская, 8**  
**за АПРЕЛЬ 2026г.**

№ п/п	Наименование ресурса	Тип (марка) учета	№ учета	Показания		Разница	Коэффициент трансформации / вычет	Кол-во	Примечание
				конец месяца	начало месяца				
1	Электроэнергия								
	Ввод № 1	СЭТ-4тм.02м	0812120921	29140	28980	160	60	9600	
	Ввод № 2	СЭТ-4тм.02м	0812120797	29465	29260	205	60	12300	
	<b>Всего Электроэнергия</b>					365		<b>21900</b>	кВт*ч
2	Активная Мощность электрическая							<b>40,47</b>	кВт
3	Вода (замена счетчика 31.08.22)	ВСКМ-20	2022 № 391301341	6785	6655	130	0	<b>130</b>	м3
	в т.ч. 2 эт.	ВСКХ-20	2014 № 55210409	1529	1516	13		13	
	<b>Вода без 2 эт. и буфета</b>							<b>117</b>	
4	Тепловая энергия	Эльф-01	55793312	суточный отчет		34,370		<b>34,370</b>	Гкал
	с 01.11.2025 по 30.11.2025								

Составил

Заместитель директора ООО УК "Основа-Центр"



Сорокин В.Н.