

ПОКАЗАНИЯ приборов учета
потребленных ресурсов здания ул. Маяковского, 25А
МАЙ 2026г.

№ п/п	Наименование ресурса	Тип (марка) учета	№ учета	Показания		Разница	Коэффициент трансформации	Кол-во	Примечание
				конец месяца	начало месяца				
1	Электроэнергия								
	Ввод№ 1		807091491	8140,00	7995,00	145	1200	174000	
	Ввод№ 2		810090076	13325,00	13245,00	80	1200	96000	
	в т.ч. Кафе		04853833	34565,00	34430,00	135	40	5400	
			04853850	41565,00	41195,00	370	40	14800	
	в т.ч. Основная, 10 ввод ВН 1		1104180369	расход по учету		222,4	400	88960	
	в т.ч. Основная, 10 ввод ВН 2		1104180836	расход по учету		275	400	110000	
	в т.ч. Основная, 10 ввод ВН 2 (конт. Учет)							0	
	в т.ч. ИП Мингалова (арендатор)			37190,00	37035,00	155,00	20	3100	
	Всего Электроэнергия без субабоновентов							47740	кВт*ч
2	Активная Мощность электрическая							106,79	кВт
3	Вода	Пульсар М 32	8196366-23	15350	15000	350	- Вычет / + Доб 0	350	м3
	замена учета 10.08.2023							0	
	в т.ч. Кафе новый учет с 18.12.2020	СГВ-20	42520300	13790	13645	145	0	145	
	в т.ч. 1 эт (бывшая "Брусника")	СГВ-15	22855325 2015	20,00	20,00	0		0	
	Вода без Кафе и Маркета							205	
	в т.ч. 3 эт.	СГВ-15	30506821 2013	2696	2676	20		20	
	в т.ч. 5 эт.	СГВ-20	10347752 2011	4333	4320	13		13	
	в т.ч. 8 эт.	ВСК М90-20	028197 2011	2528	2517	11		11	
	Вода без Кафе, Маркета и 3, 5, 8 эт.							161	
4	Тепловая энергия с 29.09 по 31.10.25	Эльф-03п	36563312	суточный отчет			0,000	0,000	Гкал
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 1	Эльф-04п	93533311	209,943	209,943	0,000		0,000	
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 2			201,868	201,868	0,000		0,000	
	Тепловая энергия без ПВ Кафе							0,000	Гкал
	Тепловая энергия без кафе							0,000	Гкал

Составил

Заместитель директора ООО УК "Основа-Центр"



Сорокин В.Н.