

**ПОКАЗАНИЯ приборов учета
потребленных ресурсов здания ул. Маяковского, 25А
ЯНВАРЬ 2025г.**

№ п/п	Наименование ресурса	Тип (марка) учета	№ учета	Показания		Разница	Коэффициент трансформации	Кол-во	Примечание
				конец месяца	начало месяца				
1	Электроэнергия								
	Ввод № 1		807091491	5810.00	5653.00	157	1200	188400	
	Ввод № 2		810090076	12305.00	12250.00	55	1200	66000	
	в т.ч. Кафе								
			04853833	31120.00	30900.00	220	40	8800	
			04853850	36070.00	35760.00	310	40	12400	
	в т.ч. Основная, 10 ввд ВН 1		1104180369	22565.00	22440.00	125	400	50000	
	в т.ч. Основная, 10 ввд ВН 2 (конт. Учет)		1104180836	952.00	696.00	256	400	102400	
	в т.ч. ИП Мингалеева (арендатор)			30870.00	30200.00	670.00	20	13400	
	Всего Электроэнергия без субабонентов							45800	кВт*ч
2	Активная Мощность электрическая							83.10	кВт
3	Вода						- Вычет / + Доб	455	м3
	Замена учета 10.08.2023	Пульсар М 32	8196366-23	7255	6800	455	0	0	
	в т.ч. Кафе новый учет с 18.12.2020	СГВ-20	42520300	9975	9745	230	0	230	
	в т.ч. 1 эт (бывшая "Брусника")	СГВ-15	22855325 2015	20.00	20.00	0		0	
	Вода без Кафе и Маркета							225	
	в т.ч. 3 эт.	СГВ-15	30506821 2013	2431	2418	13		13	
	в т.ч. 5 эт.	СГВ-20	10347752 2011	4013	3995	18		18	
	в т.ч. 8 эт.	ВСК М90-20	028197 2011	2251	2235	16		16	
	Вода без Кафе, Маркета и 3, 5, 8 эт.							178	
4	Тепловая энергия с 25.09.22 по 31.10.22	Эльф-03л	36563312	суточный отчет		235,030		235,030	Гкал
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 1	Эльф-04л	93533311	209,943	209,943	0,000		0,000	
	в т.ч. Кафе приточная вентиляция 2			201,868	201,868	0,000		0,000	
	Тепловая энергия без ПВ Кафе							235,030	Гкал
	Тепловая энергия без кафе							215,339	Гкал

Составил

Заместитель директора ООО УК "Основа-Центр"

Сорокин В.Н.