

		Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд. изделия, материала	Завод- изготовитель	Един. изме- рения	Коли- чество	Масса единицы кг	Приме- чание									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
			<u>Пожарная сигнализация</u>																
			Пульт контроля и управления	С 2000М		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	1											
			Контролер двухпроводной линии связи	С 2000КДЛ		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	5											
			Блок контрольно-пусковой	С 2000КПБ		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	1											
			Блок индикации с клавиатурой	С 2000БКИ		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	1											
			Источник постоянного тока (12В, 5Б)	Скат-1200		ЗАО «Бастсион»	шт.	1											
			Аккумуляторная батарея 12 В	12 В, 17Ач			шт.	2											
			Извещатель пожарный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	298											
			Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР-513-3АМ		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	23											
Взаим. Инв. №			Устройство коммуникационное	УК/ВК		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	2											
Подпись и дата																			
Инв. № подл																РП 05-2025-ПС.СО			
																ООО УК «Основа», г.Екатеринбург, ул. Основинская, 8			
	Изм										Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	Здание Бизнес-центра	Стадия	Лист	Листов
																	РП	26	3
	ГИП										Чаузова Н.Н.					Пожарная Сигнализация.	ООО «Строймонтаж-ОПС»		
	Провер.										Чаузова Н.Н.								
	Разраб.										Чаузова Н.Н.								