

		Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд. изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. изме-рения	Коли-чество	Масса единицы кг	Приме-чание																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
			<u>Система оповещение при пожаре.</u>																													
			Блок речевого оповещения	Рупор-300		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	1																								
			Акустическая система	ОПР		ЗАО НПЦ«БОЛИД»	шт.	149																								
			Аккумуляторная батарея 12 В	12В, 17 Ач			шт.	2																								
			Оповещатель пожарный световой	«Выход»		ЗАО «Бастиион»	шт.	27																								
			<u>Изделия и материалы</u>																													
			Коробка монтажная огнестойкая 100x100x50	40-0300-FR6.0-4 А15-А120		Промрукав	шт.	40																								
			Модуль подключения нагрузки	МПН		ЗАО «Бастиион»	шт.	27																								
Взаим. Инв. №			Автоматический выключатель	6А, 220В			шт.	4																								
			Кабель монтажный огнестойкий	КПСнг-(А)FRHF 1х2х0,5			м.	1800																								
			Кабель монтажный огнестойкий	КПСнг-(А)FRHF 1х2х0,75			м.	1500																								
			Кабель монтажный огнестойкий	КПСнг-(А)FRHF 1х2х0,1			м.	180																								
Подпись и дата			Кабель монтажный огнестойкий	КПСнг-(А)FRHF 2х2х0,5			м.	100																								
			Кабель монтажный силовой	ППГнг-(А)FRHF 3х2х1,5			м.	30																								
Инв. № подл																																
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Колич</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата	РП 05-2025-ПС.СО			<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>		Лист	2
Изм	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата																											
Лист																																
2																																